

茅ヶ崎セントラルクリニック 森川元気(臨床工学技士/主任)

功 績 年末年始に起きた事象に的確に行動した功績。

推 薦 者 小田島 英明(技士長)

推 薦 理 由 各業者連休中で対応が難しい中でしたが、対応できそうな業者を把握していたため手配が的確にでき、滞りなく通常業務を遂行できた。一連の行為は他のスタッフの手本となるため、理事長賞へ推薦いたします。

内 容

12月31日(火)、食品を搬送する厨房ダムウエーダー付近より水漏れが発生。付近の排水管より水漏れ発生していたことから排水管の交換を要しました。応急処置を指示し、業者に対応依頼。材料調達のため後日となりましたが森川主任立会のもと復旧工事を行うことができました。

1月3日(金)、早朝に地下受水槽の異常ランプが点滅していることに気が付いた森川主任は、日頃から付き合いのある配管工事専門業者への連絡を事務所に依頼し、対応に来た業者と内容調査。老朽化による故障で、応急処置でしばらくは対応できるものの交換修理が必要とのことでした。

機器交換は必須でしたが、通常の業務は支障なく行う事ができました。

透析は水がなくては実施できませんが、年末年始は水に纏わる機器の故障が相次ぎました。上長も不在の中、的確に指示し対応できたため大事に至らずに済みました。